

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Výměna klimatizační jednotky v kuchyni základní školy“

Zadavatel, Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, se na Vás tímto obrací s výzvou k podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu se Směrnicí Základní školy Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, o zadávání veřejných zakázek.

1. ZADAVATEL

Název zadavatele: **Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660**

IČ: 46773606

Sídlo: Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem

Zástupce zadavatele: Mgr. Jaroslav Král

e-mail: skola@2zsroudnice.cz

telefon: 416 837 317, 603 835 775

Osoba oprávněná jednat ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Jiří Udatný

e-mail: judatny@seznam.cz

telefon: 721 007 829

Právnícké a fyzické osoby jsou, pro účely této veřejné zakázky, označovány jako „Uchazeč“ nebo „Dodavatel“, Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660 vyhlášující zadání veřejné zakázky je označena jako „zadavatel“.

2. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem této veřejné zakázky jsou následující činnosti:

- demontáž stávající klimatizační jednotky, demontáž stávající části potrubí do obvodu, demontáž stávající tepelné izolace a jejich ekologická likvidace;
- dodávka a montáž nové větrací, klimatizační a rekuperační jednotky včetně dodání prvků MaR s dálkovým ovladačem;
- dodání a montáž 2 kusů nové venkovní kondenzační/chladicí jednotky, včetně zprovoznění systému;
- dodání a montáž nového potrubí chladiva včetně tepelné izolace a ovládacího kabelu pro propojení kondenzační jednotky a VZT jednotky, včetně doplnění chladiva do systému;
- dodávka a montáž VZT potrubí včetně tepelné izolace;
- topenářské práce;
- práce elektro;
- instalace prvků MaR včetně dodání revizní zprávy.

Podrobnější popis předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů je vymezen v Technické specifikaci (příloha č. 1 Výzvy).

4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
